

I. Г. Цмоць, О. В. Скорохода, Я. П. Кіс'¹

Національний університет “Львівська політехніка”,

кафедра автоматизованих систем управління,

¹кафедра інформаційних систем та мереж

СИНТЕЗ ІНТЕГРОВАНИХ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

© Цмоць I. Г., Скорохода O. В., Кіс' Я. П., 2015

Розроблено базову чотирирівневу структуру IACU підприємства та вибрано такі принципи її побудови: системності, змінного складу обладнання, модульності, відкритості, сумісності, розвитку, комплексу базових проектних рішень та ієрархічності. Показано, що синтез структури IACU підприємства потребує системного аналізу, дослідження наявних реалізацій IACU, аналізу взаємодії в єдиному інформаційному просторі підприємства бізнес-процесів, технічної підготовки та управління виробництвом і дослідження напрямів розвитку IACU. Запропоновано синтез IACU підприємства здійснювати на основі інтегрованого підходу та компонентно-ієрархічної технології, яка передбачає поділ процесу розроблення на ієрархічні рівні та види програмного та апаратного забезпечення.

Ключові слова: IACU, системна інтеграція, компонентно-ієрархічна технологія, модульність.

The basic 4-level structure of IACS of company has been developed. Following principles of its construction have been selected: consistency, variable composition of equipment, modularity, transparency, compatibility, development, set of basic design solutions and hierarchy. It was shown that the synthesis of IACS structure of company requires system analysis, study of existing implementations of IACS, analyzing interactions in a single information space of the enterprise business processes, technical training and production management and research of directions of IACS development. It has been proposed to implement synthesis of IACS of company based on an integrated approach and component-hierarchical technology which envisages division of the development process into hierarchical levels and types of software and hardware.

Key words: IACS, system integration, component-hierarchical technology, modularity.

Вступ. Загальна постановка проблеми

Сьогодні підприємства України працюють в умовах, які характеризуються зростанням конкуренції, збільшенням кількості партнерів на зовнішньому ринку, використанням нових технологій виробництва, швидкою зміною та нестабільністю зовнішнього середовища. Особливістю управління підприємством у таких умовах є швидке реагування на дію зовнішніх факторів – прийняття своєчасних управлінських рішень, які спрямовані на підвищення ефективності роботи підприємства та якості продукції, яку випускає підприємство. Забезпечити таке управління можливо розробленням та використанням інтегрованих автоматизованих систем управління (IACU), які забезпечують управління як технологічними, так і організаційно-економічними процесами на підприємстві. Сучасний етап розвитку IACU орієнтований на широке використання Web-технологій, баз даних, СУБД, сховищ та просторів даних, систем SCADA та інтелектуальних компонентів для аналітичної обробки, з метою оцінювання стану підприємства, визначення потенційних загроз і перспективних можливостей та на їх основі прийняття ефективних управлінських рішень.

У сучасних IACU прийняття ефективних управлінських рішень здійснюється на основі опрацювання даних, об'єднаних у єдиний інформаційний простір, у якому виникає проблема

підтримки різних форматів даних, а також їх кодування. Ця проблема вирішується створенням на основі баз даних і СУБД інтегрованих предметно-орієнтованих сховищ даних. В основу концепції сховищ даних покладено ідею поділу даних, які використовуються для оперативного аналізу та для вирішення завдань інтелектуального аналізу. Крім того, в сховище даних входить база знань, в якій зберігається накопичений попередній досвід експлуатації IACU. Для інтеграції даних на рівні підприємств використовуються простори даних, управління якими здійснюється на базі платформи підтримки просторів даних DSSP (DataSpace Support Platforms). На основі Web-технологій розробляються засоби доступу до даних на всіх ієрархічних рівнях IACU.

Для управління складними технологічними процесами та розподіленими технічними системами в IACU як інструментальні засоби проектування використовується система SCADA, яка забезпечує виконання таких функцій: збір поточної інформації про роботу устаткування з давачів і контролерів; первинне перетворення зібраної інформації; збереження поточної інформації; використання поточної інформації для вирішення завдань управління виробництвом; організація зв'язку з пристроями, під'єднаними до інформаційної мережі; представлення поточної інформації у вигляді гістограм, таблиць, графіків; відображення стану приводів і технологічного устаткування.

Отже, розроблення IACU для ефективного управління технологічними і організаційно-економічними процесами на підприємстві є актуальним завданням.

Аналіз остаточних досліджень та публікацій

Питань розроблення компонентів та синтезу на їх базі IACU підприємствами стосується багато публікацій [1–9]. У роботі [1] подано широкий та збалансований огляд технічних та інженерних аспектів розроблення автоматизованих систем, розглянуто сучасні технології автоматизації і показано доцільність їх використання для створення сучасних систем керування. Також там детально розглянуто промислові системи контролю; сенсори, виконавчі механізми та інші компоненти керування системою; засоби збереження та автоматичного збору інформації тощо.

У [2] розглянуто питання використання комп’ютерних систем для управління підприємством та взаємодії між його різними ієрархічними рівнями. Динамічний відгук на небезпеки є однією з ключових характеристик управління підприємствами, з якими традиційні системи управління підприємством справляються неефективно. Одним зі способів вирішення цієї проблеми є використання мультиагентних систем та парадигми спеціальних гнучких виробничих систем [3].

Питання інтеграції окремих компонентів IACU розглянуто у [4, 6, 9], але не висвітлено питання інтеграції між рівнями системи.

У багатьох роботах [1–9] розглядається використання сучасних методів та засобів інтелектуального опрацювання даних для створення окремих компонентів IACU. Зокрема, у [5, 6] описано використання штучних нейронних мереж для розроблення засобів інтелектуального управління виробничими процесами, але мало уваги приділено питанням інтелектуалізації на рівні фінансової та адміністративної діяльності.

З аналізу літературних джерел видно, що все ще недостатньо розкрито питання комплексного підходу до синтезу IACU, інтелектуалізації та інтеграції компонентів у систему. Тому задача синтезу IACU на основі сучасних телекомунікаційних та інформаційних технологій є актуальною.

Формування цілі статті

Метою статті є формулювання вимог до компонентів IACU підприємства, вибір принципів розроблення, видів та рівнів інтеграції, визначення основних етапів проектування IACU підприємства та розроблення компонентно-ієрархічної технології її синтезу.

Виклад основного матеріалу

Базова структура IACU підприємства. Основними завданнями сучасних IACU підприємств є інтеграція функцій управління технологічними та організаційно-економічними процесами, створення єдиного інформаційного простору з достовірною, повною та оперативною інформацією.

Центральним поняттям в IACU є поняття «інтеграція». Інтеграція в IACU визначається як спосіб організації окремих компонентів у одну систему, яка забезпечує узгоджену і цілеспрямовану їхню взаємодію, що зумовлює високу ефективність функціонування всієї системи. Інтеграція в IACU здійснюється у таких напрямах: функціональному, організаційному, інформаційному, програмно-алгоритмічному, технічному та економічному.

Функціональна інтеграція забезпечує єдність цілей та узгодженість критеріїв і процедур виконання виробничо-господарських і технологічних функцій, пов'язаних із досягненням поставлених цілей. Основою функціональної інтеграції є: оптимізація функціональної структури всієї системи, декомпозиція системи на локальні підсистеми, формалізований опис функцій кожної підсистеми і протоколів взаємодії підсистем.

Організаційна інтеграція передбачає формування узгоджених управлінських рішень шляхом рациональної взаємодії управлінського персоналу на різних рівнях ієрархії IACU.


Інформаційна інтеграція полягає у комплексному підході до створення єдиного інформаційного поля на основі об'єднання технологічного процесу збору, зберігання, передавання та опрацювання даних. Інформаційне забезпечення IACU містить такі компоненти: систему класифікації та кодування, систему документації та інформаційну базу IACU, яка є розподіленою ієрархічною системою взаємопов'язаних інформаційних баз.

Програмно-алгоритмічна інтеграція передбачає наявність взаємопов'язаних комплексів моделей, алгоритмів, операційних систем, прикладних програм і їх спільне використання на всіх рівнях ієрархії.

Технічна інтеграція полягає у використанні єдиного комплексу спільних апаратних засобів для управління агрегатами, апаратами, установками та виконавчими механізмами шляхом збору та опрацювання даних на всіх рівнях ієрархії.

Економічна інтеграція полягає в досягненні найвищого економічного ефекту через цілеспрямоване та узгоджене функціонування всіх компонентів IACU.

Інтеграція процесів на підприємстві усуває бар'єри між технологічними і управляючими рівнями та забезпечує підвищення ефективності виробництва. Для управління підприємствами розроблена базова структура IACU, яка наведена на рис. 1, де ФГАД – фінансова, господарська та адміністративна діяльність.



Rис. 1. Базова структура IACU підприємства

Базова структура ICAU підприємства побудована у вигляді ієрархічної чотирирівневої структури, в якій первім рівнем є управління фінансовою, господарською та адміністративною діяльністю. На цьому рівні управління здійснюється планування та аналіз виробничої діяльності організації з використанням програмних засобів IRP – Intelligent Resource Planning (системи інтелектуального планування), ERP – Enterprise Resource Planning (планування ресурсів підприємства) і MRP – Material Requirements Planning (системи планування потреб у матеріалах).

Другий рівень управління забезпечує управління виробництвом, для чого використовуються програмні засоби MES – Manufacturing Execution Systems (системи управління виробничими процесами), які застосовуються для синхронізації, координації, аналізу та оптимізації випуску продукції.

Третій рівень управління пов’язаний з управлінням технологічними процесами та контролем і управлінням параметрами обладнання. Для розв’язання таких задач використовують системи SCADA, основною функцією яких є створення інтерфейсу оператора та збір даних про виробничий процес. Для контролю та управління технологічним процесом використовується інструментальне забезпечення, яке є сукупністю пристройів, каналів зв’язку та алгоритмічно-програмних засобів.

Четвертий рівень управління пов’язаний з безпосереднім управлінням агрегатами, апаратами, установками та виконавчими механізмами. Цей рівень управління характеризується використанням програмних засобів DCS – Distributed Control System (розподілена система керування) та PLC – Programmable Logic Controller (програмований логічний контролер). На цьому рівні управління широко використовується розподілена система введення/виведення та децентралізована обробка даних з використанням PLC.

Вимоги та принципи синтезу IACU. Синтез IACU підприємства доцільно здійснювати на основі інтегрованого підходу та ієрархічно-компонентної технології. У межах цієї технології розробляються компоненти IACU, які інтегрують функції керування технологічними та організаційно-економічними процесами підприємства та регіону. Використання інтегрованого підходу, який охоплює сучасні методи та засоби аналітичної обробки даних, моделювання, прогнозування та прийняття рішень, забезпечує підвищення якості, зменшення вартості та часу проектування [8].

Для забезпечення ефективного управління підприємствами необхідно здійснити:

- збір, архівaciю та попередню оцiнку даних;
- формування звiтiв органiзацiй i установ з енергоефективностi, a також забезпечити засоби для створення шаблонiв таких звiтiв;
- iнтеграцiю riзноманiтних даних за допомогою баз даних, СУБД, сховищ та просторiв даних, доступ до яких здiйснюється засобами Web-технологiй;
- захист даних вiд несанкцiонованого доступу;
- електронне документування;
- оперативна й iнтелектуальна обробка даних, моделювання технологiчних та органiзацiйно-економiчних процесiв;
- дослiдження даних на предмет зменшення обсягу технологiчних i невиробничих втрат енергоресурсiв;
- аналiтичне оцiнювання та прогнозування фiнансово-економiчного стану пiдприємства;
- оптимiзацiю структури споживання паливно-енергетичних ресурсiв;
- вiзуалiзацiю багатовимiрних даних, подання даних i результатiв обробки у виглядi графiкiв i дiаграм;
- вдосконалення системи управління пiдприємством;
- автоматизацiю пiдготовки, контролю та виконання управлiнських рiшень.

В основу розроблення IACU пiдприємства пропонується покласти такi принципи [6]:

- системностi, за якого мiж компонентами IACU утворюються такi зв'язки, що забезпечують цiльniсть i взаєmodiю з iншими системами;
- змiнного складу обладнання, що передбачає наявнiсть ядра IACU та змiнних програмно-апаратних модулiв, за допомогою яких ядро адаптується до вимог конкретного застосування;
- модульностi, який передбачає розроблення компонентiв IACU у виглядi функцiонально завершених модулiв, що мають вихiд на стандартний iнтерфейс;
- вiдкритостi, за якого IACU створюється iз урахуванням можливостi поповнення i оновлення функцiй без порушення її функцiонування;
- сумiсностi, який передбачає використання iнформацiйно-технологiчних iнтерфейсiв, завдяки яким IACU може взаєmodiяти з iншими системами;
- використання для розроблення IACU комплексу базових проектних рiшень;

- принцип незалежності окремих підсистем визначає можливість введення в дію і функціонування окремих підсистем незалежно від інших підсистем;
- принцип ієрархічності реалізує комплексний підхід до автоматизації всіх рівнів проектування;
- принцип розвитку забезпечує вдосконалення і оновлення складових частин IACU, а також взаємодію і розширення взаємозв'язків з компонентами різного рівня і функціонального призначення.

Системна інтеграція під час синтезу IACU. В основу проектування сучасних IACU покладена системна інтеграція, яка ґрунтуються на системному підході, що охоплює всі рівні інтеграції процесів, об'єктів, суб'єктів та інфраструктури з урахуванням вимог конкретного застосування та ефективності їх застосування [6–9].

Під час проектування IACU використовується як горизонтальна, так і вертикальна інтеграція автоматизованих систем та їхніх компонентів. Горизонтальна інтеграція передбачає об'єднання автоматизованих систем на одному рівні ієрархії, а вертикальна – об'єднує засоби автоматизованих систем сусідніх рівнів ієрархії.

В IACU використовуються такі види забезпечення: організаційне, інформаційне, математичне, програмне алгоритмічне та технічне. Розроблення IACU передбачає інтеграцію цих видів забезпечення.

Організаційна інтеграція – це раціональне об'єднання діяльності персоналу на всіх ієрархіях IACU з метою узгодження управлінських рішень.

Функціональна інтеграція полягає у розробленні загальної функціональної структури системи та її декомпозиції на функціональні підсистеми. При цьому необхідно забезпечити єдність локальних цілей функціонування, узгодженість функцій та критеріїв ефективності всіх компонентів. Під час реалізації функціональної інтеграції використовують методи декомпозиції та агрегатування.

Інформаційна інтеграція передбачає створення умов доступу до всіх необхідних даних, узгодженості форматів даних, їх структурування, ідентифікації та уніфікації представлення.

Програмна інтеграція полягає у сумісному функціонуванні та взаємодії складових програмного забезпечення.

Технічна інтеграція – це раціональне об'єднання технічних засобів для забезпечення збору, передавання, збереження, опрацювання та циркуляції технологічної, економічної та командної інформації між компонентами системи.

Під час проектування IACU на основі системної інтеграції використовують сім рівнів інтеграції.

Перший рівень – інтеграція підприємств і бізнес-процесів, яка зводиться до інтеграції замовлень, інформаційного забезпечення виробництва, тестування продукції та моніторингу бізнес-процесів. Для реалізації цього рівня інтеграції використовуються WEB та комунікаційні технології.

Другий рівень – користувачський, який забезпечує інтеграцію засобів і способів для інтерактивної взаємодії користувачів з ресурсами системи. Для реалізації користувачького інтерфейсу використовують такі інструментарії: системи управління вікнами (WMS – Window Manager System); спеціалізовані системи; системи управління інтерфейсом користувача (UIMS – User Interface Management Systems).

Третій рівень – архітектурний, на якому визначається оптимальна архітектура системи за допомогою інтеграції інформаційних технологій, комп'ютерних, комунікаційних і алгоритмічних засобів. Для визначення оптимальної архітектури використовують моделювання та перспективні інформаційні технології.

Четвертий рівень – інтеграція даних і додатків, яка зводиться до побудови і застосування сховищ даних і віртуальних сховищ даних. Для реалізації цього рівня інтеграції використовується фільтрація, структурування та стандартизація даних, універсальна стратегія доступу до даних, WEB та інтелектуальні технології обробки даних.

П'ятий рівень – інтеграція апаратно-програмних платформ, яка зводиться до оптимального вибору стандартних платформ та організації їх взаємодії в складі IACU.

Шостий рівень – інтеграція апаратно-програмних компонентів, які визначають характеристики комп’ютерних систем. Для реалізації цього рівня інтеграції використовуються базові архітектури, стандартизовані компоненти, інтерфейси та об’єктно-орієнтовані технології доступу до баз даних.

Сьомий рівень – конструктивно-технологічний, на якому з урахуванням стандартів технологічної та конструктивної сумісності здійснюється інтеграція конструктивних компонентів різних рівнів складності.

Методологія синтезу IACU підприємства. З погляду системного аналізу концептуально IACU підприємства можна подати шестіркою компонентів:

$$\Pi_{IACU} = \{N_{IACU}, P_{IACU}, A_{IACU}, I_{IACU}, E_{IACU}, S_{IACU}\},$$

де N_{IACU} – призначення IACU; P_{IACU} – цілі IACU; A_{IACU} – загальносистемні характеристики IACU; I_{IACU} – вхід IACU; E_{IACU} – вихід IACU; S_{IACU} – методологія синтезу IACU підприємства.

Основним компонентом концептуальної моделі є методологія синтезу IACU S_{IACU} підприємства, яка реалізується через конкретні технології, стандарти, методики та інструментальні засоби, які забезпечують реалізацію життевого циклу проекту (ЖЦП або ALM – Application Lifecycle Management) системи. Розглянемо послідовність реалізації пропонованої методології створення IACU підприємства.

1. *Визначення платформи ЖЦП IACU підприємства.* Під час вибору платформи ЖЦП IACU підприємства враховувалися, передусім, такі характеристики системи:

- сфера застосування (наукомісткі проекти IACU або бізнес-додатки);
- методи розроблення (ітеративні та каскадні);
- можливість розподіленої роботи й адміністрування прав учасників;
- документування;
- масштабованість;
- організація і вартість тестування, вартість упровадження і супроводу.

На основі порівняння перерахованих характеристик платформ ЖЦП [6] для розроблення IACU підприємства выбрано платформу RUP (Rational Unified Process).

2. *Обґрунтування технології створення проекту IACU.* Вибір CASE- технології ґрутувався на таких її можливостях:

- поліпшення якості створюваного програмного забезпечення за рахунок застосування графічних засобів моделювання предметної області, формування і контролю початкового коду;
- зменшення тривалості створення проекту.

3. *Обґрунтування методу проектування функціональної моделі проекту IACU.* Об’єктно-орієнтований метод проектування функціональної моделі вибраний на підставі таких його можливостей:

- реалізація структурної декомпозиції бізнес-процесів підприємства;
- моделювання динамічної поведінки IACU залежно від подій, що виникають в ній.

Об’єктно-орієнтована функціональна модель IACU розглядається як сукупність об’єктів, що взаємодіють у часі. Для об’єктно-орієнтованого проектування функціональної моделі IACU вибрано уніфіковану мову моделювання UML.

4. *Функціональна модель IACU підприємства.* Основні етапи розроблення функціональної моделі підприємства такі:

- бізнес-моделювання;
- визначення функціональних і нефункціональних вимог;
- аналіз і проектування;
- реалізація;
- тестування;
- розгортання.

Кожен етап передбачав виконання завдань для досягнення кінцевої мети функціонального моделювання – розроблення програмного забезпечення IACU підприємства.

5. *Синтез структури IACU підприємства.* Синтез структури IACU підприємства здійснювався за допомогою розробленої методики синтезу, що ґрунтуються на результатах системного аналізу. Згідно з цією методикою виконували такі роботи:

- дослідження наявних реалізацій IACU;
- аналіз взаємодії в єдиному інформаційному просторі підприємства бізнес-процесів, технічної підготовки та управління виробництвом;
- дослідження напрямів розвитку IACU.

6. *Дослідження наявних реалізацій IACU підприємства.* Розглядалися три структури IACU, що впроваджуються на підприємствах.

Перша структура основана на використанні локальних автоматизованих інформаційних систем, що автоматизують окремі бізнес-процеси на підприємстві. Обмін наборами даними здійснюється через паперову технічну документацію.

Друга структура характеризується переважною автоматизацією фінансових і обліково-господарських бізнес-процесів підприємства. Методи інтеграції систем ґрунтуються на організації спеціальних груп працівників для обробки даних паперової технічної документації або на програмному обміні через файли даних, призводять до численних помилок і втрати актуальності інформації.

Третя структура основана на інтеграції в єдиному інформаційному просторі підприємства тільки бізнес-процесів, конструкторської та технологічної підготовки виробництва виробів. Передавання наборів даних з PDM-системи (Product Data Management – система управління даними про вироби) в ERP-систему (Enterprise Resource Planning – планування ресурсів підприємства) здійснюється на основі структурованих файлів або за допомогою прикладного API- інтерфейсу (Application Programming Interface – прикладний програмний інтерфейс).

7. *Аналіз взаємодії бізнес-процесів, технічної підготовки й управління виробництвом у єдиному інформаційному просторі підприємства.* Аналіз взаємодії бізнес-процесів виявив необхідність комплексної інтеграції у єдиному інформаційному просторі підприємства бізнес-процесів, технічної підготовки виробництва і багатьох фінансових і обліково-господарських процесів. А управління персоналом, бухгалтерський облік, економічний аналіз і прогнозування, електронна комерція не потребують оперативного управління у межах єдиного інформаційного простору підприємства, оскільки вони потрібні для реалізації стратегічних завдань. Для організації взаємодії у межах єдиного інформаційного простору підприємства бізнес-процесів CAD/CAM/CAE/PDM/FRP/MRP/MES- і ERP-систем пропонується використання програмних методів інтеграції.

8. *Дослідження напрямів розвитку IACU підприємства.* Основними напрямами розвитку IACU є:

- інтеграція у межах єдиного інформаційного простору підприємства бізнес-процесів, технічної підготовки та оперативного управління виробництвом;
- розвиток єдиних процедур адміністрування і управління документообігом на стадіях життєвого циклу виробів;
- постачання комплексних рішень автоматизації підприємств на основі інтеграції IACU і ERP-систем, підвищення ефективності та зниження вартості впровадження для середніх і малих підприємств.

9. *Інформаційна модель IACU підприємства.* Під час побудови інформаційної моделі IACU необхідно встановити взаємозв'язок властивостей матеріальних об'єктів з характеристиками їхніх функціональних структурних елементів, які, своєю чергою, залежать від властивостей цих об'єктів. Вказаний взаємозв'язок є основною ознакою цілісності єдиної інформаційної моделі IACU. Стосунки між структурними елементами в інформаційній моделі IACU пропонується фіксувати у вигляді ієрархічних представлень. Це дає змогу, об'єднуючи структурні елементи з формуванням системних зв'язків, відбивати одночасно як структурні, так і параметричні стосунки, що виключає необхідність аналітичного опису зв'язків за допомогою рівнянь. Запропонована технологія деревоподібного представлення даних ґрунтуються на функціональній моделі IACU підприємства.

Компонентно-ієрархічна технологія синтезу IACУ. IACУ підприємства розробимо на основі компонентно-ієрархічної технології, яка передбачає поділ процесу розроблення на ієрархічні рівні та види забезпечення (алгоритмічне, апаратне та програмне) [6]. Для реалізації цієї технології використовується метод декомпозиції, який передбачає розподіл IAC на окремі компоненти. На кожному рівні ієрархії розв'язують задачі відповідної складності, що характеризуються як одиницями інформації, так і алгоритмами обробки. За складністю розв'язувані задачі ділять на три ієрархічні рівні. Зростанню номера рівня ієрархії відповідає збільшення деталізації алгоритмічних, апаратних і програмних засобів. На вищих рівнях ієрархії одиниці інформації, алгоритми, програмні та апаратні засоби являють собою впорядковані сукупності одиниць інформації та композицій алгоритмів, програмних і апаратних засобів нижчих рівнів ієрархії (табл. 1). Методологія послідовної декомпозиції, яка використовується для розроблення IAC, відображає процес розроблення “зверху вниз” [6]. У результаті декомпозиції отримуємо багаторівневу ієрархічну структуру, в якій кожна задача верхнього рівня має пріоритет над задачами нижнього рівня. Використання принципів багаторівневої ієрархії в IACУ забезпечує виділення таких функціональних рівнів управління:

- управління підприємством (фінансова, господарська та адміністративна діяльність);
- управління виробництвом (синхронізація, координація, аналіз та оптимізація випуску продукції);
- управлінням технологічними процесами, контроль і управління параметрами обладнання;
- управління агрегатами, апаратами, установками та виконавчими механізмами.

На першому ієрархічному рівні IACУ розв'язуються системні задачі управління підприємством. Цей рівень позначимо як C_{IACY}^1 , де одиниця означає перший рівень ієрархії.

Другий рівень ієрархії IACУ утворюють підсистеми: 1 – реєстрації, збору та попередньої обробки даних; 2 – збереження даних; 3 – аналітичної обробки даних; 4 – прийняття рішень.

Третій ієрархічний рівень – це апаратні та програмні модулі, які реалізують основні алгоритми обробки даних.

Таблиця 1
Рівні та види розробок IACУ

Ієрархічний рівень	Види забезпечення та виконувані розробки		
	Алгоритмічне	Апаратне	Програмне
1	Концепція функціонування IACУ	Структура апаратних засобів IACУ	Структура програмних засобів IACУ
2	Алгоритми функціонування підсистем	Структура апаратних засобів підсистем	Структура програмного забезпечення підсистем
3	Алгоритми роботи модулів	Схеми апаратних модулів	Програмні модулі

Компонентно-ієрархічну структуру IAC можна описати за допомогою такого виразу:

$$C_{IACY}^1 = \bigcup_{i=1}^n C_{IACY}^{2i} \bigcup_{j=1}^m C_{IACY}^{3j},$$

де C_{IACY}^{2i} , C_{IACY}^{3j} – засоби відповідно другого та третього ієрархічних рівнів; n – кількість типів підсистем; m – кількість типів апаратно-програмних модулів.

Алгоритми роботи апаратно-програмних засобів на кожному рівні ієрархії подаються у вигляді функціональних графів $F = (\Phi, \Gamma)$, де $\Phi = \{\Phi_1, \Phi_2, \dots, \Phi_n\}$ – множина функціональних операторів, Γ -закон відображення зв'язків між операторами. Таке подання дає змогу сформувати список алгоритмів і визначити доцільність реалізації їх програмними або апаратними засобами.

Обробка семантично неузгоджених даних потребує застосування різноманітних інформаційних технологій. Тому в IACУ управління енергоефективністю економіки області доцільно використовувати інтегровану інформаційну технологію обробки інформації:

$$IT_{SFC} = \{IT_{DW}, IT_{WEB}, IT_{ITSM}, IT_{OLAP}, IT_{EDMS}, IT_{DM}, IT_{KDD}\},$$

де IT_{DW} – технологія інформаційних сховищ (Data Warehouse); IT_{WEB} – WEB-технології; IT_{ITSM} – управління IT-послугами (IT Service Management); IT_{OLAP} – технологія оперативної аналітичної обробки (OLAP – On-Line Analytical Processing); IT_{EDMS} – технологія автоматизації ділових процесів (EDMS – Enterprise Document Mnagement System); IT_{DM} – технологія інтелектуального аналізу даних (DM – Data Mining); IT_{KDD} – технологія, яка формує з даних нові нетривіальні знання у формі моделей, залежностей та законів (KDD – Knowledge Discovery in Databases).

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок

1. Показано, що синтез структури IACУ підприємства ґрунтуються на результатах системного аналізу, дослідженнях реалізації IACУ, аналізі взаємодії в єдиному інформаційному просторі підприємства бізнес-процесів, технічної підготовки й управління виробництвом.

2. Запропоновано синтез IACУ підприємства здійснювати на основі системної інтеграції з використанням таких принципів побудови: системності, змінного складу обладнання, модульності, відкритості, сумісності, розвитку, комплексу базових проектних рішень та ієархічності побудови.

3. Розроблено компонентно-ієархічну технологію синтезу IACУ підприємства, яка передбачає поділ процесу розроблення на ієархічні рівні та види забезпечення (алгоритмічне, апаратне та програмне).

1. Groover Mikell P. *Automation, production systems, and computer-integrated manufacturing*. Prentice Hall Press, 2007.
2. Rehg James A., and Henry W. Kraebber. *Computer-Integrated Manufacturing*, 2005. Prentice Hall, 2012.
3. Leitão Paulo. *Agent-based distributed manufacturing control: A state-of-the-art survey* // *Engineering Applications of Artificial Intelligence* 22.7 (2009): 979–991.
4. Panetto, Hervé, and Arturo Molina. *Enterprise integration and interoperability in manufacturing systems: Trends and issues* // *Computers in industry* 59.7 (2008): 641–646.
5. Dagli Cihan H., ed. *Artificial neural networks for intelligent manufacturing*. Springer Science & Business Media, 2012.
6. Інтелектуальні компоненти інтегрованих автоматизованих систем управління: монографія / Медиковський М. О., Ткаченко Р. О., Цмоць І. Г., Цимбал Ю. В., Дорошенко А. В., Скорохода О. В. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 280 с.
7. Цмоць І. Г., Скорохода О. В. Визначення задач і формування вимог до інтелектуальних компонентів інтегрованих АСУ // Технічні вісті : наук.-техн. журнал 2014/2(40), 2(34). – С. 53–54.
8. Цмоць І. Г. Принципи побудови інтегрованих автоматизованих систем управління / Цмоць І. Г., Медиковський М. О., Деміда Б. А. // зб. наук. пр. міжнар. наук. конф. “Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту ISDMCI’2012”. – Євпаторія, 2012. – С. 125–127.
9. Цмоць І. Г. Системна інтеграція при проектуванні автоматизованих систем управління / Цмоць І. Г., Деміда Б. А., Струк Є. С. // зб. наук. пр. міжнар. наук. конф. “Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту ISDMCI’2013”. – Євпаторія, 2013. – С. 311–313.